

Администрация
муниципального образования
сельского поселения
«Намск»



«Нам»
сикт овмӧдчӧминлӧн
муниципальной юконса
администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТШӖКТӖМ

от 16 июня 2025 года

№ 06-р

(Республика Коми, Корткеросский район, п. Намск)

О проведении проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Намск»

В целях улучшения работы в области противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Намск»

ОБЯЗЫВАЮ

1. 16 июня 2025 г. провести совместно с представителем ОП-1 ПЧ-222 отряда ППС РК №22 проверку технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Намск» (п. Намск, д. Лопыдино).

2. Создать комиссию по проверке источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения «Намск» в составе:

- Забоева Светлана Валентиновна - Глава сельского поселения «Намск»;
- Кабицкий Роман Владимирович - представитель государственной противопожарной службы ОП-1 ПЧ-222 отряда ППС РК №22.

3. Утвердить график проведения обследования №1 источников наружного противопожарного водоснабжения в районе выезда ОП-1 ПЧ-222 отряда ППС РК №22 с 09 по 16 июня 2025 г.

Глава сельского поселения



С.В. Забоева

Согласовано:
Представитель ОП-1 ПЧ-222
отряда ППС РК №22
Р.В. Кабицкий
«16» июня 2025 г.

Утверждаю:
Глава сельского поселения
«Намск»
С.В. Забоева
«16» июня 2025 г.

ГРАФИК

проведения проверки №2 источников наружного противопожарного
водоснабжения в районе выезда ОП-1 ПЧ-222 отряда ППС РК №22
с 09 по 16 июня 2025 г.

№ п/п	Адрес пожарного водоема	№ в реестре муниципаль- ного имущества	№ ПГ, ПВ, Характерист ика	Дата проверки	Отметка о выполнении № акта и дата
1	п. Намск, ул. Житомирская, 12а	б/н	ПВ-25	июнь	
2	п. Намск, ул. Кирова, 19а	б/н	ПВ-25	июнь	
3	п. Намск, ул. Коммунистическая, 5а	б/н	ПВ-50	июнь	
4	п. Намск, ул. Коммунистическая, 9а	б/н	ПВ-75	июнь	
5	п. Намск, ул. Школьная, 21а	б/н	ПВ-50	июнь	
6	д. Лопыдино, ул. Советская, 8	б/н	ПВ-25	июнь	
7	д. Лопыдино, ул. Советская, 21б	б/н	ПВ-50	июнь	
8	д. Лопыдино, ул. Советская, 31	б/н	ПВ-25	июнь	

Глава сельского поселения

Забоева

С.В. Забоева

СВОДНЫЙ АКТ
проверки №2 пожарных водоемов

«16» июня 2025 г.

п. Намск

Мы, нижеподписавшиеся, представитель администрации сельского поселения «Намск» – Глава сельского поселения Забоева С.В., с одной стороны, и представитель ОП-1 ПЧ-222 отряда ППС РК №22 - командир отделения Кабицкий Р.В., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что «16» июня 2025 г. произведен осмотр технического состояния пожарных водоемов, находящихся в п. Намск и в д. Лопыдино.

Проверкой осмотрены пожарные водоемы:

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.	Осмотрено пожарных водоемов	8	
2.	Обнаружено неисправных пожарных водоемов	-	
3.	Исправлено водоемов	-	
4.	Обнаружено замороженных водоемов	-	

Неисправные пожарные водоемы:

№ п/п	№ ПВ	Адрес	Причина неисправности	Ведомственная принадлежность	Примечание
1.	-	-	-	АСП «Намск»	-

Акт составлен в 2-х экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель администрации МО СП «Намск»
Глава сельского поселения



С.В. Забоева

Представитель ОП-1 ПЧ-222 отряда ППС РК №22
командир отделения



Р.В. Кабицкий